



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

CERTIFICADO PRUEBA de TIPO

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

Registro n.° DE/2457/08

Registrazione n.°

El Organismo Notificado CSI S.p.A.

L'istituto Notificato CSI S.p.A.

Declara que la empresa / Dichara che la società

PUERTAS AUTOMATICAS LUMIPLAS, S.A.

Camino de la Isla, 6

28500 Arganda del Rey (MADRID)

Ha realizado sobre el modelo: / *Ha fatto eseguire sulla campionatura denominata:*

PUERTA PLEGABLE VERTICAL

porta basculante pieghevole

La prueba de tipo inicial de acuerdo con la norma EN 13241-1:2003 en conformidad con los puntos 4.2.8, 4.2.9, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 (donde sea aplicable) de acuerdo con el procedimiento Sistema 3 (tres) - Anexo III Directiva 89/106/EEC

Le prove di Tipo (ITT) secondo la norma EN 13241-1:2003, in conformità ai punti 4.2.8, 4.2.9, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 (ove applicabili) richiamati nell'allegato ZA della norma stessa, secondo la procedura del Sistema 3(tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

El resultado de las pruebas realizadas en la muestra mas crítica dentro de la familia y aplicable a muestras de dimensiones inferiores viene incluido en el Anexo A

I risultati delle prove eseguite sul campione più critico della famiglia e applicabili alle versioni di dimensioni inferiori sono riportati nell'Allegato A

Fecha de emisión/ *Data emissione* 06/05/2008
Fecha de caducidad / *Data scadenza* 05/05/2013

**GRUPPO
IMQ**

Director General
Il Responsabile del Centro
Dott. Ing. P. Cau



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

CERTIFICADO PRUEBA de TIPO - Anexo A *Certificato di Esame di Tipo - Allegato A*

Registro n.º DE/2457/08
Registrazione n.º

PUERTAS AUTOMATICAS LUMIPLAS, S.A.
Camino de la Isla, 6
28500 Arganda del Rey (MADRID)

PUERTA PLEGABLE VERTICAL
porta basculante pieghevole

En base a las pruebas de tipo realizadas y a las especificaciones técnicas del Manual disponible, los resultados aplicables a todos los productos de la familia, son:

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

Dimensiones máximas /Dimensioni massime / (mm) :	W 6000 x H 5200
4.2.9 - Sustancias peligrosas/ Rilascio di sostanze pericolose :	conforme
4.4.3 - Prueba de viento/ Resistenza al carico del vento:	clase 3
4.3.3 - Fuerza operacional/ Forza di funzionamento:	conforme
4.2.8 - Apertura de seguridad/ Sicurezza aperture:	conforme

Fecha de emisión/ *Data emissione* 06/05/2008
Fecha de caducidad /*Data scadenza* 05/05/2013

GRUPPO
IMQ

Pag. 2/2

Director General
Il Responsabile del Centro
Dott. Ing. P. Cau